ŽIADOSŤ O DODÁVKU TEPLA

Budúci odberateľ tepla / investor stavby :	……..…… ……..… ……..… Zapísaný : OR OS …..….. v odd…..……vložka č…….. Zastúpený : ……..… Kontaktná osoba : ……..… IČO : ……..… DIČ : ……..… IČ DPH : ……..… Adresa pripájaného objektu : ……..… Charakteristika pripájaného objektu : sektor obyvateľstva ☐ sektor priemyslu ☐ sektor komunálny ☐ Miesto odberu tepla : výstup z primárnej horúcovodnej siete ☐ výstup z odovzdávacej stanice tepla ☐ Predpokladaný celkový inštalovaný výkon pripájaného objektu (kW) : ……..… Z toho inštalovaný výkon (kW) pre : ústredné vykurovanie ……..…… teplú vodu ……..... vzduchotechniku ……..……..……..... Predpokladaný ročný odber tepla (kWh) : ……..… Predpokladaný termín ukončenia stavby : ……..… Investor stavby : ……..… Budúci vlastník horúcovodu : Trnavská teplárenská, a.s. Budúci vlastník prípojky : ……..… Budúci vlastník OST : ……..… Budúci prevádzkovateľ OST : ……..… Predpokladaný začiatok odberu tepla : ……..… Doterajší spôsob vykurovania pripájaného objektu : ……..…
Budúci dodávateľ tepla :	Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 917 42 Trnava
Teplonosné médium :	horúca voda / teplá voda

Menovité parametre média horúca voda :

- maximálny prevádzkový tlak	2,0 MPa
- konštrukčný tlak technologických zariadení	PN 25
- teplota vody vo vykurovacom období (pri vonkajšej teplote -12°C)	130/55°C
- teplota vody mimo vykurovacieho obdobia	70/40°C
- diferenčný tlak na vstupe do OST	100 kPa

Menovité parametre média teplá voda :

- maximálny prevádzkový tlak :	0,6 MPa, 1,0 MPa
- konštrukčný tlak technologických zariadení :	PN 6, PN 10
- teplota vody ÚK :	... /... °C
- teplota vody TÚV :	10/55 °C

V Trnave, dňa ……

……
budúci odberateľ / investor